

ALLEGATO 1 DISCIPLINARE - SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI

A.1 Parametri di valutazione degli interventi di sostituzione: dati generali

Parametro	Dettaglio	Unità di misura	Valore minimo	Valore offerto
Lampade sostituite		n° lampade	6300	
IPEA dei corpi illuminanti sostituiti	A++	n° lampade		
	A+	n° lampade		
	A	n° lampade		
	B	n° lampade		
	C	n° lampade		
Temperatura di colore correlata delle lampade sostituite	$T \leq 3000$ K	n° lampade		
	$3000 < T \leq 3500$ K	n° lampade		
	$3500 < T \leq 4000$ K	n° lampade		
Vita utile nominale delle lampade sostituite con fattore di mantenimento del flusso luminoso maggiore o uguale all'80%	$60.000 \leq h < 70.000$	n° lampade		
	$70.000 \leq h < 80.000$	n° lampade		
	$80.000 \leq h < 90.000$	n° lampade		
	$h \geq 90.000$	n° lampade		
IPEI complessivo		-	< 1.00 (classe B)	

A.2 Parametri di valutazione degli interventi di sostituzione: dati di dettaglio

Tipologia/tecnologia lampada	Potenza unitaria (W/lampada)	Numero di lampade

B.1 Parametri di valutazione degli interventi di messa in sicurezza, etc.

Parametro	Dettaglio	Unità di misura	Valore minimo	Valore offerto
Sostegni sostituiti		n° sostegni	900	
Sostegni revisionati		n° sostegni	700	
Quadri elettrici sostituiti / nuovi		n° quadri	10	
Quadri elettrici revisionati		n° quadri	40	

B.2 Ulteriori parametri di valutazione degli interventi

Parametro	Dettaglio	Unità di misura	Valore minimo	Valore offerto
Linee elettriche sostituite		n	250	
di cui linee elettriche interrate		n	-	
Regolatori di flusso installati		n° regolatori	-	
Pali aggiuntivi installati		n° pali	350	
Potenza complessiva delle nuove lampade		Watt	-	