

SUA.SV/COMUNE DI MURIALDO – APPALTO 218 - PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PONTE IN LOCALITA' FUCINE NEL COMUNE DI MURIALDO E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE

FAQ 1 – CLASSE DI ESECUZIONE EXC4

con la presente siamo a chiedere se per partecipazione alla gara è sufficiente che l'impresa si attestata per la categoria OS18-A con classifica sufficiente a coprire gli importi di gara, oppure se è necessario che l'impresa offerente abbia anche la qualifica EXC4 come indicato a pagina 8 del CSA.

RISPOSTA FAQ 1

Conformemente a quanto indicato nel capitolato speciale amministrativo, si precisa che, ai fini della qualificazione per l'importo di 513.644,36 euro, occorre la SOA OS18A classe II con classe di esecuzione EXC4 – UNI EN 1090-2:2018.