



**PROVINCIA DI SAVONA
STAZIONE UNICA APPALTANTE – SUA.SV**

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA
Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269
E-mail: sua.sv@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM SAVONA 1 SUD OVEST - CIG B9C2BB2B70. QUESITI RICHIESTI E RELATIVE RISPOSTE

DATA QUESITI: 24.2.2026

ERRATA CORRIGE – Quesito 28

Con riferimento alla documentazione presente nell' Allegato I del bando di gara si segnala quanto segue per la cartografia del comune di Borghetto Santo Spirito, fornita in formato dwg:

- assenza di indicazione del sistema di riferimento cartografico per una corretta georeferenziazione
- assenza degli anni di posa nelle etichette delle condotte,
- assenza delle etichette per la corretta individuazione dei gruppi di riduzione,
- assenza dell'indicazione della specie delle condotte in media pressione, identificate solo con la dicitura MP,
- tratte con etichette sovrapposte che non consentono una corretta attribuzione di diametro e materiale: problema particolarmente evidente per condotte ravvicinate di specie diversa,
- presenza di simboli a cerchio non identificati,
- tratte senza etichetta e quindi senza indicazione del diametro e del materiale.

Si richiede di integrare i dati mancanti e correggere i valori errati.

Quesito 31

I file XML relativi al comune di Borghetto Santo Spirito, codice Istat 009012, (Gestore EBGAS S.r.l.) risultano incompleti/non compilati secondo gli standard. In particolare:

- Nella tabella A06 il campo "ID_Tipo_Impianto_RM" risulta compilato con il campo testuale descrittivo invece che numerico come richiesto dal "MANUALE DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE CONTENENTI I DATI SULLO STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PUBBLICATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 532/2012/R/GAS".
- Le tabelle A08 e A10 risultano mancanti.

- Nella Tabella A09 sono presenti 2 righe riferite all'anno 2023, una per BP e l'altra per MP che riportano lunghezza delle condotte negativa e pari a -182 m.
- La Tabella A13 del comune di Borghetto Santo Spirito non presenta gli anni di costruzione.

Si richiede la correzione di quanto sopra ai fini di una corretta stima degli interventi di mantenimento in efficienza.

Risposta a Quesito 28 -ERRATA CORRIGE - e a Quesito 31

Nella comunicazione di risposta ai quesiti prot. n. 14454/2026, già pubblicata, per mero errore materiale è stato riportata la risposta al Quesito 25 anche per il Quesito 28, per il quale era invece stata fatta richiesta di approfondimento al gestore uscente, unitamente ad analoga richiesta per il Quesito 31 di cui sopra.

In risposta ai due quesiti si rappresenta, che, a seguito degli approfondimenti richiesti, viene inserita la cartella con nome “Integrazione documentazione in risposta a Quesiti 28 e 31” sul cloud di gara SINTEL e nella sezione *Bandi appalti e servizi* - Appalto n.2228 del sito internet della Provincia di Savona, contenente:

- Tabelle A06, A09, A13 revisionate (le lunghezze riportate in negativo che si riferivano a dismissioni sono state detratte dalla consistenza delle condotte di primo impianto),
- Tabelle A08 e A10 in formato PDF, in quanto non è possibile codificarle in xml,
- cartografia georeferenziata con coordinate UTM84, revisionata per una più facile e completa lettura delle etichette, precisando che:
 - gli anni di posa e la specie delle condotte sono informazioni già presenti all'interno dei layer;
 - i GRF sono correttamente individuati nella cartografia già trasmessa e indicati con simboli a cerchio puntualmente identificati nelle proprietà dei layer;
 - i diametri con testo di colore blu sono inerenti alla media pressione mentre i diametri con testo di color magenta alla bassa pressione.

DATA QUESITI: 27.3.2026

Quesito 32

Si chiede conferma che, all'importo della garanzia provvisoria e definitiva si possano applicare tutte le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, della Legge 36/2023, qualora se ne rispettino i requisiti.

Risposta:

Si conferma.

Quesito 32:

Il disciplinare di gara, art. 8, “soccorso istruttorio”, 9° punto, pg. 43, recita: “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare”.

Si chiede conferma a codesta Spettabile Stazione Appaltante che quanto sopra trattasi di un refuso, dato che all'art. 9 del medesimo disciplinare non si evince corrispondenza della suddetta previsione. In caso contrario si richiede di specificare la fattispecie e la normativa a cui fa riferimento la previsione del predetto art. 8, 9° punto.

Risposta:

Si conferma.

Quesito 33:

Con riferimento alle informazioni relative a manomissioni, scavi e ripristini riportate

- nei regolamenti CUP inseriti nell'Allegato Q - Regolamenti degli enti locali dell'ATEM"
- e alla risposta al Quesito n° 7, già pubblicata, *“Nell'Allegato Q sono riportati i regolamenti relativi ai comuni metanizzati, ai comuni in cui è prevista la metanizzazione nelle Linee Guida Programmatiche d'Ambito (Allegato G), e alla Provincia di Savona, comprendendo quindi tutti i regolamenti necessari per la predisposizione dell'offerta. Laddove non è previsto uno specifico regolamento dedicato, la manomissione del suolo pubblico è regolata all'interno del regolamento per il Canone Unico Patrimoniale (che sostituisce i precedenti regolamenti TOSAP-COSAP), qual è il caso della Provincia (file “Provincia di Savona.pdf”)”*

si fa presente che quanto riportato all'interno dei regolamenti CUP comunali inseriti nell'Allegato Q” (come, a titolo di esempio non esaustivo, per i comuni di Bardineto, Cisano sul Neva, Massimino, Tovo San Giacomo) non risulta essere adeguatamente esaustivo e completo circa le prescrizioni di manomissione, scavo e ripristino necessarie alla redazione di un progetto esecutivo. Anche l'applicazione del regolamento CUP provinciale (file “Provincia di Savona.pdf”), pur fornendo informazioni riguardo alle operazioni di manomissione, scavo e ripristino, risulta essere parzialmente inadeguato per casistiche riconducibili alle strade comunali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso strade con pavimentazione speciale o strade in terreno naturale/macadam.

Ai fini della raffrontabilità delle offerte e della simmetria informativa si ritiene, quindi, di poter fare riferimento al capitolo 8 delle Linee Guida del Decreto Ministeriale 22 maggio 2014. Si chiede conferma che quanto sopra esposto vada a integrare quanto disposto dalla risposta al chiarimento n°7.

Risposta:

Si conferma che, ad integrazione di quanto alla risposta al Quesito 7, è possibile fare riferimento al capitolo 8 delle Linee Guida del Decreto Ministeriale 22/5/2014.

Quesito 34:

Nella cartografia relativa al comune di Finale Ligure è presente una tratta di lunghezza 0,01m posata nel 2013. Verificare la correttezza del dato, considerata l'impossibilità tecnica di posare una tratta di questa lunghezza.

Risposta:

Il dato corretto da considerare, per quanto attiene i valori del cespite tubazione, è quello rappresentato nel file xml trasmesso: il tratto lungo 0,01 m di PE del 2013 è frutto di un mero errore informatico e, pertanto, lo stesso non è da tenere in considerazione.

Quesito 35:

Con riferimento alla documentazione presente nell'Allegato I del bando di gara si segnala che per i Comuni di Alassio, Andora, Laignueglia, Ortovero, Pietra Ligure risulta mancante nel file .dwg il

posizionamento dei dispersori profondi. Ne è presente solamente uno dei due sistemi nel comune di Pietra Ligure. Dai dati .xml risultano invece 18 dispersori. Si richiede di integrare la cartografia con i dati mancanti.

Risposta:

Il dato relativo ai dispersori non è tra quelli espressamente previsti come attributo cartografico dalla normativa, che prevede l'esposizione dell'informazione solamente a livello di consistenza. Pertanto, si conferma il dato comunicato tramite .xml, secondo quanto definito dalla Delibera 532/2012/R/GAS.

Savona, 22/4/2026

LA STAZIONE APPALTANTE
DELL'ATEM SAVONA 1 SUD OVEST

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Giovanni Gravante