

Chiarimenti Citelum

**Quesito n. 29**

**Con riferimento all'art. III.2.3 – Capacità tecnica del bando di gara**, in cui è riportato

*"lett. C. Titorarità, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di contratti per servizi di efficientamento energetico a prestazione energetica garantita, per soggetti pubblici o privati, di cui almeno due contratti di prestazione energetica e finanziamento tramite terzi"*

Si chiede di chiarire se possono essere considerati validi ai fini del soddisfacimento del requisito, contratti di servizi all'interno dei quali è obbligo per il contraente l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica sugli impianti gestiti che consentano di conseguire un risparmio, misurato in Tep o kWh/€, pari al valore offerto in fase di gara.

La valutazione e verifica del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica è demandata alla Commissione di Gara nell'ambito di quanto specificato nel bando di gara e relativo disciplinare. Nessuna anticipazione sull'attinenza e validità dell'esperienza pregressa può essere svolta dalla stazione appaltante.

**Quesito n.30**

Con riferimento al documento **ALLEGATO 1 DISCIPLINARE - SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI Paragrafo A.1 Parametri di valutazione degli interventi di sostituzione: dati generali**, documento da compilare e restituire in fase gara

In cui è riportato:

*Lampade sostituite: valore minimo 6.300*

**Si chiede:**

di confermare che, nel caso di un'ottimizzazione del numero di punti luce, frutto di un'analisi illuminotecnica, il numero di lampade sostituite possa risultare effettivamente inferiore a 6.300.

La documentazione di gara rappresenta la situazione degli impianti allo stato attuale e prefigura scenari minimi di intervento. I criteri di premialità relativi all'offerta tecnica sono quelli di cui al cap. 4.3.1 del Disciplinare di gara e tengono conto del numero maggiore di elementi e con le migliori caratteristiche prestazionali. E' demandato al concorrente l'onere di sviluppare un'offerta tecnica coerente con il soddisfacimento delle necessità tecniche e normative degli impianti nel contesto dei minimi interventi indicati nella documentazione di gara.

**Quesito n. 31**

Con riferimento al documento **ALLEGATO 1 DISCIPLINARE - SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI**

**Paragrafo B.2 Ulteriori parametri di valutazione degli interventi**, documento da compilare e restituire in fase gara

In cui è riportato:

*Pali aggiuntivi installati: valore minimo 350*

**Si chiede:**

di confermare a quale delle seguenti casistiche si fa riferimento:

1. Fornitura e posa in opera di solo palo, in sostituzione di sostegni esistenti;
2. Fornitura e posa in opera di solo palo per interrimento linea aerea esistente;
3. Fornitura e posa in opera di palo e corpo illuminante per estensione impianto (linea attualmente non esistente).

Si veda in proposito la risposta di cui al quesito n.2. La proposta progettuale dovrà contenere gli elementi esplicativi necessari e opportuni ed essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnica fornita in allegato e allo stato di fatto degli impianti nei termini e nelle modalità fissati in gara.

**Quesito n. 32**

Con riferimento al documento **ALLEGATO 1 DISCIPLINARE - SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI Paragrafo B.2 Ulteriori parametri di valutazione degli interventi**, documento da compilare e restituire in fase gara

In cui è riportato:

*Linee elettriche sostituite: unità di misura "n" e valore minimo "250"*

*di cui linee elettriche interrate: unità di misura "n" e valore minimo "-"*

**Si chiede:**

1. di confermare che quello riportato è il numero di punti luce connessi alla linea elettrica oggetto di sostituzione, e non i metri lineari di linea;
2. di confermare che si tratta di interrimento di linee che allo stato attuale sono aeree.

Si veda in proposito la risposta di cui al quesito n.2. L'unità di misura "n" si riferisce al numero di linee elettriche, a prescindere dalla lunghezza espressa in metri lineari. La proposta progettuale dovrà contenere gli elementi esplicativi necessari e opportuni ed essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnica fornita in allegato e allo stato di fatto degli impianti nei termini e nelle modalità fissati in gara.

**Quesito n. 33**

Con riferimento al documento **ALLEGATO 1 DISCIPLINARE - SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI Paragrafo B.2 Ulteriori parametri di valutazione degli interventi**, documento da compilare e restituire in fase gara

In cui è riportato:

*Potenza complessiva delle nuove lampade*

**Si chiede:**

1. di specificare se si intende la somma della potenza nominale di tutte le sorgenti luminose o la somma della potenza reale (sorgente+driver) di tutti i corpi illuminanti.
2. di specificare se tale potenza è riferita ai soli punti luce aggiuntivi oppure a tutti i punti luce del parco impiantistico, cioè dello stato di progetto, e quindi compresi dei punti luce oggetto di intervento, non oggetto di intervento e aggiuntivi.

Occorre indicare la potenza nominale complessiva di tutte le lampade oggetto di intervento, come da proposta tecnica dell'offerente.

#### Quesito 34

Con riferimento al documento **ALLEGATO 1 DISCIPLINARE - SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI**  
**Paragrafo A.1 Parametri di valutazione degli interventi di sostituzione: dati generali**, documento da compilare e restituire in fase gara

In cui è riportato:

*IPEI complessivo: valore minimo "<1.00(classe B)"*

**Visto che:**

gli indici IPEI risulteranno in realtà avere valori diversi per ogni area di impianto avente diverse caratteristiche tecniche (apparecchio di illuminazione installato, categoria illuminotecnica di riferimento, geometria di installazione, geometria della sezione stradale, etc.)

**Si chiede:**

di specificare quale valore di indice IPEI è necessario riportare nella tabella SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI.

Si richiede di riportare l'indice più vantaggioso che si prevede di poter garantire tramite l'offerta tecnica, per tutti gli impianti oggetto di intervento.