

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 50296

Rilasciato il 22-11-2013
Scadenza il 22-11-2023

PROVINCIA DI SAVONA



SAVONA
Nr.0095460 Data 28/11/2013
Tit. 007.003.004 Arrivo

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: VIA PROVINCIALE

Proprietà: PROVINCIA DI SAVONA

Anno di costruzione: ANNI 40

Zona Climatica: E

Superficie utile A_u [m²]: 145.745

Volume lordo V [m³]: 716.625

Rapporto di forma S/V [m⁻¹]: 0.66

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Castelvecchio di Rocca Barbena


Mappale: 263

Sezione:

Foglio: 3

Sub:

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 575.92 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0,0 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 50296

Prestazione energetiche parziali


Involucro



Valore attuale: 206.7 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: kWh/m²anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.6

Valore raggiungibile:

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 38.51 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno

Firma, timbro e numero del certificatore:

Rapetti Andrea
Certificatore Energetico
Regione Liguria - n° 310
DD 1186 del 14/05/2008